

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 10 000

STAVEBNÍ OBJEKTY:

OBJEKT	STOKA (výška)	MATERIÁL / DÉLKA								CELKEM (m)								
		PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 16, SDR 11	PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 10, SDR 17	PVC-U														
		G125x11,4mm	G110x10,0mm	G90x8,2mm	G75x6,8mm	D63x5,8mm	D50x4,6mm	D40x3,7mm	D32x2,9mm	D25x2,3mm	D20x1,9mm	D16x1,6mm	D12x1,2mm	D8x0,8mm	D6x0,6mm	D4x0,4mm	D3x0,3mm	D2x0,2mm
01	Rady tlakové kanalizace	1273	1506	250	117,5	218,5	62,5											3365
	T1					30,5	62,5											93
	T1.1					96	92											92
	T2																	96
	T3				327	279												606
	T3.1					98	87											185
	T3.2					107												107
	T3.3					130												130
	T3.4					36												36
	T3.5					61												61
	T3.6					55												55
	T4				427,5	142,5												570
	T4.1					118												118
	T5					100												68
	T6					19												100
	T7					19												17
	T8				116	165												281
	T8.1					153												153
	T8.2					75												75
	T9					44												44
	T10					66												66
	CELKEM SO 01	1273	1506	250	988	1694,5	696,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9320
02	Připojení tlakové řady																	
	SO 02.1 Připojení tlakové řady - Chaběřice							800										800
	SO 02.2 Připojení tlakové řady - Holčice							400										400
	SO 02.3 Připojení tlakové řady - Čížov							200										200
	CELKEM SO 02							1400										1400
03	Domovní čerpadla stanic tlakové kanalizace																	
	SO 03.1 DCS - Chaběřice					63 ks												
	SO 03.2 DCS - Holčice					36 ks												
	SO 03.3 DCS - Čížov					15 ks												
	CELKEM SO 03					114 ks												
04	ČOV - 350 EO																	
	SD 04.1 Budova ČOV																	
	SD 04.2 Otok z ČOV																	
	SD 04.3 Zpevnění plochy ČOV																	
	SD 04.4 Opatření ČOV																	

STAVEBNÍ OBJEKTY:


OBJEKT		STOKA (výtlak)	MATERIÁL / DÉLKA										CELKEM (m)	
			PE100(R) s ochr. pláštěm z PP - PN 16, SDR 11							PE100(R) s ochr. pláštěm z PP - PN 10, SDR 17		PVC-U		
		Ø125x11,4mm	Ø110x10,0mm	Ø90x8,2mm	Ø75x6,8mm	Ø63x5,8mm	Ø50x4,6mm	Ø40x3,7mm	Ø32x2,9mm	90x5,4mm	75x4,5mm	63x3,8mm	250mm	
01	Rady tlakové kanalizace													
	T1	1273	1506	250	117,5	218,5	62,5							3365
	T1.1					30,5	92							93
	T2				96		92							96
	T3			327	279		87							606
	T3.1				98									145
	T3.2				107									107
	T3.3				130									130
	T3.4					36								36
	T3.5					81								81
	T3.6					55								55
	T4		427,5	142,5										570
	T4.1					118								118
	T6					68								68
	T6					100								100
	T7					19								19
	T8				116	185								281
	T8.1				153									153
	T8.2				75									75
T9				44									44	
T10				66									66	
CELKEM SO 01		1273	1506	250	968	1694,5	698,5	0	0	0	0	0	0	5320
02	Připojovací tlakové řady													
	SO 02.1 Připojovací tlakové řady - Chabeřice						800							800
	SO 02.2 Připojovací tlakové řady - Holice						400							400
	SO 02.3 Připojovací tlakové řady - Čůvov						200							200
CELKEM SO 02							1400							1400
03	Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace													
	SO 03.1 DČS - Chabeřice					63 ks								63
	SO 03.2 DČS - Holice					36 ks								36
	SO 03.3 DČS - Čůvov					15 ks								15
CELKEM SO 03						114 ks								
04	ČOV - 350 EO													
	SO 04.1 Budova ČOV													
	SO 04.2 Stokov. a ČOV											90		90
	SO 04.3 Zpevněné plochy ČOV													
	SO 04.4 Opláštění ČOV													
	SO 04.5 Stokov. a keram. úkony													
	SO 04.6 Vodovodní přepiska k ČOV							17						17
SO 04.7 Převážka k ČOV														
05	Připojení NN k ČOV													
06	Vodovodní řady Čůvov													
	A									1285				1285
	A1									92				92
	A1.1										91			91
CELKEM SO 06		0	0	0	0	0	0	0	0	1285	92	192	0	1569
07	Vodovodní připojovací body a domovní vodometné šachty Čůvov - 16ks													
08	Provozůvkařská stanice													
09	Přístupná NN, provozůvkařská stanice													
10	Objekt dochtorování													
11	Přístupná NN k objektu dochtorování													
CELKEM (m)		2723	1506	250	968	1694,5	715,5	1400	176	1285	92	192	90	5572

PROVOZNÍ SOUBORY:

- PS 01 Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace
- PS 02 ČOV
- PS 03 Provozdušňovací stanice
- PS 04 Vodoměrná šachta
- PS 05 Objekt dochlorování
- PS 06 AŠR, signalizace a měření, dálkový přenos
- PS 07 Elektronické zabezpečení objektu ČOV

LEGENDA

-  NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
 NAVRHOVAVÝ VODOVOD
 NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - ODTOK Z ČOV
 NAVRHOVANÉ VZDUCHOVÉ POTRUBÍ
 STÁVAJÍCÍ VODOVOD
 NAVRHOVANÝ OBJEKT ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD
 NAVRHOVANÝ OBJEKT PROVZDUŠŇOVACÍ STANICE
 NAVRHOVANÝ OBJEKT VDOROMĚŇOVACÍ A REDUKČNÍ
 ŠACHTY + DOCHLOROVACÍ STANICE



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

HLAVNÍ ING. PROJEKTANT ING. KNIŽÁK <i>Knižák</i>		ZODP. PROJEKTANT ING. KNIŽÁK <i>Knižák</i>		PROJEKTANT STAŇKOVÁ <i>Staňková</i>		KONTROLOVAL ING. KNIŽÁK <i>Knižák</i>	
INVESTOR OBEC CHABEŘICE		OBJEDNATEL OBEC CHABEŘICE		FORMÁT 3 A4		DATUM 04/2019	
KRAJ STŘEDOČESKÝ		OBEC CHABEŘICE		STUPEŇ DŮŘ + DSP		Č. ZAK. 09218-330	
AKCE KANALIZACE, ČOV A VODOVOD CHABEŘICE		MĚŘITKO 1 : 10 000		ARCH. Č. 09218		ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŘÍLOHA PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 : 10 000		C.1					
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							