# KOORDINAČNÍ SITUACE č.6 - 1 : 500

**LEGENDA:**

- NAVRŽENÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ TLAKOVÉ ŘADY - PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA (ODVZDUŠNĚNÍ/ODKALENÍ)
- NAVRŽENÉ TLAKOVÉ ŘADY - SEKČNÍ ŠOUPĚ
- DČS - NAVRŽENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE
- NAVRŽENÝ TLAKOVÝ PŘIPOJOVACÍ ŘAD
- HN / HP - NAVRŽENÝ VODOVOD - HYDRANT NADZEMNÍ (HN) / PODZEMNÍ (HP)
- NAVRŽENÝ VODOVOD - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ
- NAVRŽENÝ VODOVODNÍ PŘIPOJOVACÍ ŘAD
- VŠ - NAVRŽENÁ DOMOVNÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- č.p. 82 - ČÍSLO POPISNÉ PŘÍSLUŠNÉ NEMOVITOSTI
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (ZAMĚŘENO)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (NEZAMĚŘENO)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (NEPROVOZOVANÉ)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (OPTICKÉ)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VHS VRCHLICE-MALEČ a.s.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - OBEC CHABEŘICE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBEC CHABEŘICE (NEZAMĚŘENO)
- 167/2 - POZEMEK DOTČENÝ NAVRHOVANOU STAVBOU
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - (NEZNÁMÝ PRŮBĚH KABELŮ VO)
- OBJEKT ZÁJEMCE O NAPOJENÍ - TRVALE BYDLÍCÍ
- OBJEKT ZÁJEMCE O NAPOJENÍ - REKREANT
- OBJEKT ZÁJEMCE O NAPOJENÍ - OBECNÍ
- OBJEKT BEZ ZÁJMU O NAPOJENÍ

**SO 01 - ŘAD "T3"- celkem 606,0m**
PE100RC(PP) - Ø75x6,8mm - DL. 327,0 m
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL. 279,0m

**SO 01 - ŘAD "T3.4"**
PE100RC(PP) - Ø50x4,6mm - DL.36,0 m

**SO 01 - ŘAD "T3.3"**
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL.130,0 m

**SO 01 - ŘAD "T3.2"**
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL.107,0 m

**SO 01 - ŘAD "T3.1"- celkem 185,0m**
PE100RC(PP) - Ø50x4,6mm - DL. 87,0 m
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL. 98,0m

**SO 01 - ŘAD "T3.5"**
PE100RC(PP) - Ø50x4,6mm - DL.61,0 m

**SO 01 - ŘAD "T3.6"**
PE100RC(PP) - Ø50x4,6mm - DL. 55,0 m

VEDENO V ASFALTU KOMUNIKACE III. tř. 33610 VE SPRÁVĚ SÚS

**SO 02 - PŘIPOJOVACÍ TLAKOVÉ ŘADY**

**SO 03 - DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE TLAKOVÉ KANALIZACE**

**SO 10, PS 05 - OBJEKT DOCHLOROVÁNÍ**

**SO 01 - ŘAD "T3"- celkem 606,0m**
PE100RC(PP) - Ø75x6,8mm - DL. 327,0 m
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL. 279,0m

**SO 01 - ŘAD "T"- celkem 3365 m**
PE100RC(PP) - Ø125x11,4mm - DL.1273,0 m
PE100RC(PP) - Ø110x10,0mm - DL.1506,0 m
PE100RC(PP) - Ø90x8,2mm - DL.250,0 m
PE100RC(PP) - Ø75x6,8mm - DL.117,5 m
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL.218,5 m

VEDENO POD OBOU STRANAMI V PŘÍKOPU KOMUNIKACE III. tř. 33610 VE SPRÁVĚ SÚS

**ŠOUPĚ - Š0 NA STÁVAJÍCÍM ŘADU**

**NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD**

**ŠOUPĚ "A"- Š1**

**SO 06, PS 04 - VRŠ VODOMĚRNÁ A REDUKČNÍ ŠACHTA**

**SO 06 - ŘAD "A"**
PE100RC(PP) - Ø 90 x 5,4 mm - DL.1285,0 m

SITUACE č.5

SITUACE č.7

S

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA
**INFORMATIVNĚ !**
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ A OVĚŘENÍ JEJICH HLOUBKOVÉ ULOŽENÍ !

**POZN.: ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PŘEDNOSTNĚ PROVÁDĚNY ZA POMOCÍ BEZ-VÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE (ŘÍZENÝMI PODVRTY)**

KLAD SITUACÍ:

SITUACE č.6 | SIT č.7 | SITUACE č.5 | SITUACE č.8 | SITUACE č.4 | SITUACE č.9 | SITUACE č.3 | SITUACE č.2 | SIT č.1


Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vs@vsiha.cz


DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. KNÍŽÁK | ZODP. PROJEKTANT: ING. KNÍŽÁK | PROJEKTANT: ING. KNÍŽÁK | KONTROLOVAL: ING. KNÍŽÁK |
| INVESTOR: OBEC CHABEŘICE | OBJEDNATEL: OBEC CHABEŘICE | FORMÁT: 18 A4 | |
| | | DATUM: 05/2019 | |
| | | STUPEŇ: JPD | |
| KRAJ: STŘEDOČESKÝ | OBEC: CHABEŘICE | Č. ZAK.: 05218 - 330 | |
| | | ARCH. Č.: 05218 | |
| AKCE: KANALIZACE, ČOV A VODOVOD CHABEŘICE | | MĚŘÍTKO: 1 : 500 | |
| C. SITUAČNÍ VÝKRESY | | ČÍSLO PŘÍLOHY: C.2.6 | |
| PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACE č.6 - 1 : 500 | | | |


TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM